

отвечать в  
мес. 30 дней.  
до 28.04.18  
факс. 3-14-03.

Директору  
Муниципального бюджетного учреждения  
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Метеор»  
Банину С.В.

Нижегородская область,  
г. Павлово, ул. Маяковского, д. 34

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 13**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности**

«28» марта 2018 г.

Нижегородская область,  
г. Павлово, ул. Восточная. 1

Главный государственный инспектор Павловского района по пожарному надзору

Мальшев Олег Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

Рассмотрев постановление N 13 от «28» марта 2018 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо директора муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Метеор», установил, что «23» марта 2018 года в 10 часов 05 минут в здании помещений муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Метеор», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Маяковского, д. 34 (физкультурно-оздоровительный комплекс, категория среднего риска) нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

<b>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (в случае выполнения расчета пожарного риска), так как не выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, которые расчет пожарного риска не учитывает и которые направлены на обеспечение положений Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</b>	
1	В месте размещения прибора приемно-контрольного пожарного, отсутствует аварийное освещение, ко должно включаться автоматически при отключении основного освещения. ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 10 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.12, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» (ранее действовало требование: НПБ 88 – 2001 п. 12.55, п. 12.56);
<b>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как риск не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</b>	
2	На пластиковых трубах системы канализации при пересечении противопожарных преград не установлены противопожарные муфты. ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
<b>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</b>	
3	Запоры эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. (далее ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г.) п. 35;
4	Руководитель организации не организовал проведение работ в подвальном помещении по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения (лестничная клетка, тепловой узел) различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) технологическими коммуникациями;

противопожарных преград. ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 22
---

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4, ст. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия: не осуществление непосредственного руководства системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранен вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу вынесшему данное представление

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрен административная ответственность.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

О. В. Мальшев  
(расшифровка подписи)

Представление получила)

✓



дата, должность, подпись

ФИО

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)